

単位：mm

測定基準	測定箇所	摘要
測点毎(50m)に確認。施工延長が100m未満の場合は2箇所以上。		
1 施工毎。		


編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規格値
14	水道編	2	2	掘削工	管土工	深さ H	±50
						幅 W	-30
						厚さ h1, h2	-30
14	水道編	2	1	1	管防護工 (スラストコンクリート等)	基準高	±50
						高さ H	-30
						管下高さ h	±50
						長さ A, B, C, L	-30
14	水道編	2	1	1	基礎工 (栗石・クラックパン) 均しコンクリート	幅 b	設計値以上
						厚さ t	-30

単位：mm

測定基準	測定箇所	摘要
1 施工毎。 は現場打ちがある場合。		

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規格値
14	水道編	2 管路	1 施工		人孔・弁室等	基準高(管頂)	±30
						厚さ t1~t5	-20
						幅 w1, w2	-30
						高さ h1, h2	±30
14	水道編	2 管路	1 施工		基礎工 (栗石・クラックリート 均しコンクリート)	幅 w1, w2	設計値以上
						厚さ t1, t2	-30

単位：mm

測定基準	測定箇所	摘要
測点毎(50m)に確認。 施工延長が100m未満の場合は2箇所以上。 管延長 L < 200m L 200m		

編	章	節	条	枝番	工	種	測定項目	規格値
14	水道編	2	管路					
		8	管弁類及び伸縮可壊管の据付け					
		1	管の据付け		管布設工		基準高	±50
							偏 芯 e	±50
							延 長 L	-200
								-0.10%