

平成30年10月17日

健康福祉部

参事 北野 喜樹

内線 4002

外線 076-225-1401

免震装置の大臣認定不適合品の使用について

1 概要

県立中央病院に、国の基準を満たしていない可能性があるカヤバシステムマシナリー（株）製の免震オイルダンパーが使用されていることが判明した。

なお、実際に国の基準を満たしているかについては、現在、調査中と聞いている。

2 対応

県立中央病院を建設した大成建設（株）に対して、早急に調査を行い、不適合なダンパーがあれば、直ちに交換するよう強く申し入れた。