

令和8年2月10日  
危機対策課原子力安全対策室  
室長 北嶋 勝彦  
県庁内線 4310  
外線直通 076-225-1465

## 「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」に基づく連絡について

本日、北陸電力(株)から「連絡基準に係る覚書」に基づき、「連絡区分Ⅲ」に該当する事象として、下記2件の連絡があった。  
なお、外部への放射能の影響はない。

連絡区分Ⅲ：原則として翌月10日までに連絡するもの

参 考：北陸電力HP <https://www.rikuden.co.jp/press/atomic.html>

### 記

#### ① 志賀原発2号機 平均出力領域モニタの不具合について

1月10日、志賀原発2号機において、原子炉内の中性子を測定する機器（平均出力領域モニタ）の一部の電源に不具合が発生した。

不具合が発生した電源は、新品（予備品）に交換し復旧済み。

#### ② 緊急時対策支援システムへの伝送停止について（復旧）

昨年12月22日に発生（翌23日仮復旧）した当該システムへの伝送停止について、原因が北陸電力内の伝送サーバーのメモリ不足であることが判明。メモリ不足にならないよう手順書を見直すなどの対策を行った。