鶴来浄水場水質基準と水質検査結果（基準項目）

水道水質基準項目：52項目（基1～基32）

毎月1回更新します。（場所：浄水池　時刻：午前10時00分）　　令和8年8月26日分

番号	検査項目	検査結果	基準値
基　1	一般細菌	1 個/mL 未満	100 個/mL 以下
基　2	大腸菌	不検出	検出されないこと
基　3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003 mg/L 以下
基　4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 以下
基　5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　8	六価クロム化合物	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
基　9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下
基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19 mg/L	10 mg/L 以下
基　12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下
基　13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	1.0 mg/L 以下
基　14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002 mg/L 以下
基　15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
基　16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下
基　17	ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
基　18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000005 mg/L 未満	0.00005mg/L以下
基　21	ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　22	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下
基　23	クロロ酢酸	0.001 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
基　24	クロロホルム	0.005 mg/L	0.06 mg/L 以下
基　25	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L	0.03 mg/L 以下
基　26	ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L 以下
基　27	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01 mg/L 以下
基　28	総トリハロメタン	0.009 mg/L（注）	0.1 mg/L 以下
基　29	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L	0.03 mg/L 以下
基　30	ブロモジクロロメタン	0.003 mg/L	0.03 mg/L 以下
基　31	ブロモホルム	0.001 mg/L 未満	0.09 mg/L 以下
基　32	ホルムアルデヒド	0.001 mg/L	0.08 mg/L 以下

注：基28(総トリハロメタン)の結果値は、基24,基26,基30及び基31の合計値ですが、統計処理上、小数点以下3桁目が一致しない場合があります。

鶴来浄水場水質基準と水質検査結果（基準項目つづき）

水道水質基準項目：52項目（基33～基52）

毎月1回更新します。（場所：浄水池　時刻：午前10時00分）　　令和8年8月26日分

番号	検査項目	検査結果	基準値
基　33	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
基　34	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L	0.2 mg/L 以下
基　35	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
基　36	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0 mg/L 以下
基　37	ナトリウム及びその化合物	5.26 mg/L	200 mg/L 以下
基　38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
基　39	塩化物イオン	6.6 mg/L	200 mg/L 以下
基　40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	32.6 mg/L	300 mg/L 以下
基　41	蒸発残留物	58 mg/L	500 mg/L 以下
基　42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2 mg/L 以下
基　43	ジェオスミン	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
基　44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L 未満	0.00001 mg/L 以下
基　45	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02 mg/L 以下
基　46	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005 mg/L 以下
基　47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/L	3 mg/L 以下
基　48	pH値	7.35	5.8 以上 8.6 以下
基　49	味	異常なし	異常でないこと
基　50	臭気	異常なし	異常でないこと
基　51	色度	0.2 度	5 度以下
基　52	濁度	0.01 度未満	2 度以下