鶴来浄水場水質基準と水質検査結果（毎日項目）

毎日の検査項目：22項目

毎月1回更新します。（場所：浄水池　時刻：午前09時00分）　　令和8年10月16日分

番号	基準項目	検査結果	基準値
1	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 mg/L	3 mg/L 以下
2	pH値	7.54	5.8 以上 8.6 以下
3	味	異常なし	異常でないこと
4	臭気	異常なし	異常でないこと
5	色度	0.4 度	5 度以下
6	濁度	0.01 度未満	2 度以下
7	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L	0.2 mg/L 以下
8	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3 mg/L 以下
9	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.05 mg/L 以下
10	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04 mg/L 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.27 mg/L	10 mg/L 以下
12	塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下
13	塩化物イオン	7.2 mg/L	200 mg/L 以下
14	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8 mg/L 以下
15	ナトリウム及びその化合物	5.64 mg/L	200 mg/L 以下
16	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	37.8 mg/L	300 mg/L 以下

番号	水質管理目標設定項目	検査結果	目標値
17	残留塩素	0.44 mg/L	1 mg/L 以下 （衛生上必要な措置として遊離残留塩素0.1 mg/L 以上）
18	亜塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6 mg/L 以下

番号	参考項目	検査結果	摘要
19	総アルカリ度	29.6 mg/L	水質管理指標
20	電気伝導率	110.4 μS/cm	
21	アンモニア態窒素	0.01 mg/L 未満	
22	硫酸イオン	12.5 mg/L	

＜参考＞　ダム湖の状況等　　令和8年10月16日 8時（原水濁度は9時）

手取川ダム水位	447.86 m	**手取川ダム貯水量**	111.891 千m^3
取水口の河川水位	1.45 m	**浄水場の原水濁度**	36.7 度

注）　毎日項目とは、水道法で1日1回検査することとされている項目（色、濁り、残留塩素）のほか、浄水場内の水質管理上、必要とされる項目を週に3～5回実施している検査項目です。